

**RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

GABINETE DO SECRETARIO E ASSESSORIAS

CHEFIA DE GABINETE

PREGÃO ELETRÔNICO, Edital n.º 16/2024 – UASG 380101

Processo SEI n.º 006.00393154/2024-51

OBJETO: aquisição de nobreak, destinado a atender o CPD

Sobre o questionamento temos:

**Pergunta:**

1. Será somente o fornecimento do nobreak será sem banco de baterias, correto?
2. A infraestrutura dos nobreaks que serão desinstalados será utilizada para a instalação dos nobreaks novos. Correto?

**Resposta**

Deverão ser entregues 02 nobreaks de 20Kva, e a licitante vencedora, deverá realizar as instalações em nossos bancos de baterias, conforme itens 3.2.4. Baterias seladas – chumbo-ácidas – VRLA (sem exalação de gases), (02 bancos de baterias já disponíveis pela Contratante), sendo: 3.2.4.1. 32 (trinta e dois) baterias de 65Ah e 3.2.4.2. 32 (trinta e dois) baterias de 100Ah.

A Licitante vencedora, poderá usar a infraestrutura existente, considerando as condições de execução do item 5.5., do Termo de Referencial.