Configurar s

Pregão Eletrônico N°
UASG 380101 - ESP-GAB
Critério julgamento: Menor Pre
Previsão de abertura: 27/10/2

Configurações básica

Quantidade máxima de
20

Período de abertura dos
09:00 até

Tempo para intenção de
10 minutos

tualizar Configurações

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 217/2026 (Lei 14.133/2021)

UASG 380101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Avisos (0) | Impugnações (0) | Esclarecimentos (1)

26/10/2026 11:20

1. Quanto à integração do leitor de QR Code ao terminal de reconhecimento facial:
O Termo de Referência (subitem 5.25.1) estabelece as especificações mínimas para as catracas eletrônicas tipo Flap, exigindo a presença de terminais dedicados de reconhecimento facial (entrada e saída) e, cumulativamente, de leitor óptico/scanner 2D de QR Code embutido no gabinete.
Dúvida: Para atender a esses requisitos nos itens 1 e 2, a Administração aceita equipamentos multifuncionais que integrem fisicamente a tecnologia de leitura de QR Code diretamente no corpo do próprio terminal de reconhecimento facial (ou seja, um único dispositivo compacto na catraca que realize tanto a leitura facial quanto a leitura do QR Code), desde que atendidas integralmente as demais características de desempenho e especificações exigidas?
2. Quanto à consideração do modelo pivotante no braço tipo flap:
O subitem 5.25.1 do Termo de Referência menciona sob o tópico de mecanismo motorizado: "Motorização de alto rendimento (brushless ou microcontrolada) com mecanismo pivotante de desaceleração e amortecimento suave na abertura e fechamento".
Dúvida: Tendo em vista o uso do termo "mecanismo pivotante" associado ao amortecimento e desaceleração do movimento dos painéis retráteis (flaps), confirma-se que a Administração admite o emprego de barreiras retráteis cujo sistema de acionamento e eixo de giro utilizem tecnologia pivotante ou braços/painéis com articulação pivotante de alta precisão e durabilidade, desde que plenamente compatíveis com as dimensões de vão livre e com o recolhimento automático para o interior do gabinete (anti-pânico/emergência)?

1. Sim, é aceito. A Administração admite o emprego de terminais multifuncionais que realizem a leitura óptica/scanner 2D de QR Code integrada ao próprio dispositivo de reconhecimento facial, desde que mantidas integralmente todas as demais características técnicas e de desempenho mínimas exigidas no subitem 5.25.1 do Termo de Referência (tempo de leitura de QR Code inferior a 1 segundo, reconhecimento facial, câmera dupla, capacidade offline e comunicação em rede local).
2. Sim, confirma-se. O subitem 5.25.1 do Termo de Referência prevê a possibilidade de motorização com mecanismo pivotante de desaceleração e amortecimento suave. Esclarece-se, contudo, que o bloqueio físico deve consistir obrigatoriamente em catraca eletrônica tipo Flap com barreiras retráteis, atendendo rigorosamente às dimensões de vão de passagem (entre 500 mm e 600 mm para o Item 1, e mínimo de 900 mm para o Item 2 - PNE), dimensões máximas de gabinete, sensores anti-esmagamento e sistema de recolhimento automático das barreiras para o interior do gabinete em emergências ou corte de energia (função anti-pânico).

Incluir esclarecimento