

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90058/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 380101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN ⓘ

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Contratação em período de cadastramento de proposta ⓘ

- Avisos (0)
- Impugnações (0)
- Esclarecimentos (2)

11/08/2025 15:34

🗨️

Informo que, no dia 06/08/2025, foi apresentado 01 (um) Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão nº 90058/2025, cujo objeto é a aquisição de peças de reposição para os elevadores instalados no edifício-sede da Secretaria da Administração.
O pedido foi encaminhado, via e-mail, ao Departamento de Infraestrutura – Divisão de Manutenção e Conservação, setor requisitante, para a devida análise e esclarecimento.
Transcrevo, a seguir, o teor do questionamento e a respectiva resposta fornecida pelo setor:
Questionamento:
1. Referente ao ITEM 09 CABO AÇO
O cabo de aço a fornecer, poderá ser enviado em bobinas de quantos metros mínimos?
Ex.: 20 bobinas de 100m, 4 bobinas de 500m ou 2 bobinas de 1000m?

👉

1. Referente ao ITEM 09 CABO AÇO,
Diante do pedido de esclarecimento, informo que o fornecimento deverá ser em duas bobinas com 1000 m cada.

07/08/2025 15:37

🗨️

Informo que, no dia 06/08/2025, foi apresentado 01 (um) Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão nº 90058/2025, cujo objeto é a aquisição de peças de reposição para os elevadores instalados no edifício-sede da Secretaria da Administração.
O pedido foi encaminhado, via e-mail, ao Departamento de Infraestrutura – Divisão de Manutenção e Conservação, setor requisitante, para a devida análise e esclarecimento.
Transcrevo, a seguir, o teor do questionamento e a respectiva resposta fornecida pelo setor:
Questionamento:
1. ITEM 09 CABO AÇO. O cabo de aço a fornecer, será somente o cabo ou o fornecimento deste item no preço unitário, será material + instalação?
2. Outra dúvida, poderá ser ofertado cabo de aço de outra marca? Desde que atenda as especificações referência?

👉

1. Referente ao ITEM 09 CABO AÇO, o fornecimento será somente do material.
2. Os cabos podem ser de outros fornecedores desde que atendam às especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

Incluir esclarecimento